

ПРОТОКОЛ № 1

відкритого обговорення проекту Плану розвитку системи розподілу
АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» на 2021-2025 роки

04.05.2020

м. Чернігів

Запрошені: представники Чернігівської обласної ради,
представники Чернігівської обласної державної адміністрації,
представники Чернігівської міської ради.

Головуючий:

Ільницький М.В. – Голова Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»;

Учасники обговорення:

Загайний В.А. – перший заступник Голови Чернігівської обласної державної адміністрації;

Кривенко В.Г. – директор департаменту ЖКГ та ПЕК Чернігівської обласної державної адміністрації;

Половецький С.М. – головний інженер КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради.

Фелик С.В. – директор технічний АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»;

Полішко С.В. – заступник директора технічного з надійності та якості розподілу електроенергії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

Порядок денний: обговорення проекту Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» на 2021-2025 роки (далі – проект Плану розвитку).

Слухали:

Ільницький М.В. (АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») у вступному слові відзначив, що відкриті обговорення відбуваються у відповідності до статті 6 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 (далі – Порядок). Згідно п.2.1 Порядку 08.04.2020 на офіційному веб-сайті АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» було розміщено проект Плану розвитку для ознайомлення громадськості та розпочато процедуру відкритого обговорення, відповідно до якої пропозиції та зауваження приймалися Товариством до 24.04.2020 включно.

Протягом визначеного терміну проведення відкритих обговорень пропозиції та зауваження до проекту Плану розвитку від учасників обговорення не надходили.

Фелик С.В. (АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») коротко проінформував учасників про підходи до формування проекту Плану розвитку та обсягів передбачених заходів. Повідомив, що проект Плану розвитку є збалансованим та включає в собі реалізацію всіх першочергових заходів з будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, як по розподільним мережам 0,4-10 кВ так і по мережам 35-110 кВ.

Закцентував увагу учасників на тому, що проєкт Плану розвитку сформовано з урахуванням можливого переходу Товариства на стимулююче тарифоутворення починаючи з 2021 року.

Також повідомив про те що всі включені до проєкту Плану розвитку заходи спрямовані на підвищення надійності та якості надання послуг з розподілу електричної енергії.

Виділив ряд найбільш важливих заходів з точки зору розвитку системи розподілу електричної енергії в Чернігівській області, зокрема:

- будівництво ПС 110/20/10 «Масани в м. Чернігів – для створення додаткового центру живлення мікрорайону «Масани» в м. Чернігів;
- будівництво ПС 11035/20 кВ «Мигалівка» в м. Ніжин Чернігівської області – для покращення якості надання послуг з розподілу електроенергії споживачам Ніжинського району;
- реалізація заходів з підвищення енергоефективності роботи мереж шляхом переведення на клас напруги 20 кВ, що отримують живлення від ПС «Машево» Семенівського району та ПС «Томашівка» Ічнянського району Чернігівської області. При реалізації даних заходів виконуватиметься повна реконструкція розподільчих мереж 0,4-10 кВ та реконструкція підстанцій;
- реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Бахмач-2» в м. Бахмач Чернігівської області – для покращення якості надання послуг з розподілу електроенергії споживачам Ніжинського району;

У підсумку було повідомлено, що План розвитку передбачає стратегію розвитку системи розподілу електричної енергії Чернігівської області на наступні 5 років та відповідає раніше розробленій та погодженій, в тому числі місцевими органами влади, Схемі перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ по ПАТ «ЧЕРНІГІВОбЛЕНЕРГО» на 2017-2027 роки.

Кривенко В.Г. (Чернігівська ОДА) озвучив пропозиції Чернігівської ОДА до Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОбЛЕНЕРГО» на 2021-2025 роки:

- розпочати в 2021 році будівництво ПС 110/20/10 кВ «Масани» м. Чернігів;
- розпочати в 2021 році реконструкцію ПС 110/10 кВ «Томашівка», ПС 110/10 кВ «Машево», а також розподільних мереж 0,4-10 кВ від ПС 110/10 кВ «Машево»;
- передбачити заходи з будівництва та реконструкції для розвантаження електричних мереж центральної частини м. Чернігова, в районі вулиць Шевченка та проспекту Перемоги, при цьому врахувати розвиток інфраструктури міста;
- виконати в 2021 році реконструкцію ПЛ 0,4 кВ від ТП-193 м. Чернігів;
- виконати в 2021 році реконструкцію ПЛ 0,4 кВ від ТП-165 м. Чернігів;
- виконати в 2021 році реконструкцію ПЛ 0,4 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-80 м. Корюківка;
- виконати в 2021 році реконструкцію ПЛ 0,4 кВ пр. «Леніна» та пр. «Музична школа» від ЗТП-301 м. Ічня;
- розпочати в 2021 році роботи з будівництва резервної КЛ 10 кВ для живлення ЗТП-1030 м. Ніжин;
- передбачити роботи з реконструкцію розподільчих мереж 0,4 та 10 кВ по яким вже розроблена проектна документація.

Вирішили: Підтримати заходи, передбачені проєктом Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОбЛЕНЕРГО» на 2021-2025 роки з врахуванням пропозицій наданих Чернігівською обласною державною адміністрацією.

Заперечення та доповнення: відсутні.

Відкрите обговорення Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» на 2021-2025 роки вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.



Відкрите обговорення Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» на 2021-2025 роки вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.



Додаток. Результати обговорення проекту Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» на 2021-2025 роки на 2 аркушах.

Головуючий:

Голова Правління

АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»



(підпис)

Ільницький Михайло Васильович

Перший заступник Голови
Чернігівської ОДА

(підпис)

Загайний Віталій Анатолійович

Директор департаменту ЖКГ та ТЕК
Чернігівської ОДА

(підпис)

Кривенко Володимир Григорович

Протокол склав:

Заступник директора технічного
з надійності та якості розподілу
електроенергії
АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»

(підпис)


Полішко Сергій Володимирович

**Результати обговорення проєкту Плану розвитку системи розподілу
АТ «ЧЕРНІГІВОбЛЕНЕРГО» на 2021-2025 роки**

№ п/п	Назва організації	Зауваження та пропозиції	Результат обговорення
1		Пропозиція – розпочати в 2021 році будівництво ПС 110/20/10 кВ «Масани» м. Чернігів.	Пропозиція врахована. Проектом Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОбЛЕНЕРГО» на 2021-2025 роки передбачено початок будівництва ПС 110/20/10 «Масани» в 2021 році. Будівництво зазначеної підстанції можливе за умови відведення під будівництво відповідної земельної ділянки.
2	Чернігівська обласна державна адміністрація	Пропозиція – розпочати в 2021 році реконструкцію ПС 110/10 кВ «Томашівка», ПС 110/10 кВ «Машево», а також розподільчих мереж 0,4-10 кВ від ПС 110/10 кВ «Машево».	Пропозиція врахована. Проектом Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОбЛЕНЕРГО» на 2021-2025 передбачено в 2021 році початок реконструкції ПС 110/10 кВ «Томашівка та «Машево». Реконструкцію розподільчих мереж від ПС 110/10 кВ «Машево», з переведенням їх на вищий клас напруги, можливо буде розпочати лише після завершення реконструкції живлячої ПС, не раніше 2022 року.
3		Пропозиція – передбачити заходи з будівництва та реконструкції для розвантаження електричних мереж центральної частини м. Чернігова, в районі вулиць Шевченка та проспекту Перемоги, при цьому врахувати розвиток інфраструктури міста.	Пропозиція врахована. Проектом Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОбЛЕНЕРГО» на 2021-2025 передбачено розробку проектної документації з будівництва РП 10 кВ, з метою забезпечення живлення споживачів центральної частини м. Чернігів, яке отримуватиме живлення по новозбудованій КЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ «Придеснянська», яка буде проходити транзитом через ТП-193.
4		Пропозиція – виконати в 2021 році реконструкцію ПЛЛ 0,4 кВ від ТП-193 м. Чернігів.	Пропозиція врахована. Проектом Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОбЛЕНЕРГО» на 2021-2025 передбачено виконання реконструкції ПЛЛ 0,4 кВ від ТП-193 м. Чернігів в 2021 році.

5		<p>Пропозиція – виконати в 2021 році реконструкцію ПЛЛ 0,4 кВ від ТП-165 м. Чернігів.</p>	<p>Пропозиція врахована. Проектом Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» на 2021-2025 передбачено виконання реконструкції ПЛЛ 0,4 кВ від ТП-165 м. Чернігів в 2021 році.</p>
6		<p>Пропозиція – виконати в 2021 році реконструкцію ПЛЛ 0,4 кВ ЛЛ-1, 2, 3 від КТП-80 м. Корюківка.</p>	<p>Пропозиція врахована. Проектом Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» на 2021-2025 передбачено виконання реконструкції ПЛЛ 0,4 кВ ЛЛ-1, 2, 3 від КТП-80 м. Корюківка в 2021 році.</p>
7	<p>Чернігівська обласна державна адміністрація</p>	<p>Пропозиція – виконати в 2021 році реконструкцію ПЛЛ 0,4 кВ пр. «Леніна» та пр. «Музична школа» від ЗТП-301 м. Ічня.</p>	<p>Пропозиція врахована. Проектом Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» на 2021-2025 передбачено виконання реконструкцію ПЛЛ 0,4 кВ пр. «Леніна» та пр. «Музична школа» від ЗТП-301 м. Ічня в 2021 році.</p>
8		<p>Пропозиція – розпочати в 2021 році роботи з будівництва резервної КЛІ 10 кВ для живлення ЗТП-1030 м. Ніжин.</p>	<p>Пропозиція не врахована. Надано роз'яснення. АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» видано ТУ 140-20 на нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини замовником, які передбачають будівництво резервної КЛІ 10 кВ від ЗТП-1001 до ЗТП-1030 в м. Ніжин.</p>
9		<p>Пропозиція – передбачити роботи з реконструкцію розподільчих мереж 0,4 та 10 кВ по яким вже розроблена проектна документація.</p>	<p>Пропозиція врахована.</p>

Голова Правління
АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»


(підпис)
М.П.

М.В. Ільницький